

АКТ
выполненных работ
по обслуживанию пожарной сигнализации

Город (село) АИТО

27 февраля 2022 г.

Исполнитель ИП «Жолдыгулов О.Б.» в лице Жолдыгулова О.Б. в присутствии представителя Заказчика

Директора О.Ш. Кауцаковой К.К.

Составили настоящий акт о том, что услуга по монтажу пожарной сигнализации в виде устранения недостатков была выполнена в здании данного учреждения согласно договора № 39 от 05.02.2022 г.

1) Обслуживание ВЭРС ПК-2 замена А.Б

2) Освещение датчиков ИП. 212-41М. исправки.

1) SECURITY SF1207 12V 7AH. не исправно.



инженер
Плесский А.В. Тюри

Заказчик: Биржан сал РОО

Директор О.Ш. Кауцакова К.К.

Тюри