KZ.И.16.1771

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ТОО «SOUTH SHEILD»

Аттестат аккредитаций № KZ.И.16.1771
От «2» Августа 2021 г.

Протокол испытаний № 02066 от 22.07.2022 г.

1	Дата проведения испытаний	«22» июля 2022 года
2	Наименование организации, проводившей испытания	Испытательная лаборатория ТОО «SouthSheild» г. Шымкент, ул. Ташенова 77
3	Наименование, адрес и телефон организации-заказчика	Государственное учреждение "Отдел образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области" Акмолинская область, район Биржан сал, г.Степняк, Биржан Сал, 76
4	Основание для проведения испытаний	Заявка от 20.07.2022 г.
5	Наименование (вид) огнезащитного средства (сведения об изготовителе, товарный знак и маркировка огнезащитного средства)	«Миг -09» 26-02-028-01 первой группы огнезащитной эффективности. ТУ 2499-039-24505934-2009.
6	Наименование нормативной и (или) технической документации	СТ РК 615-1-2011 (част 1) «Составы вещества огнезащитные», средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе. Общие технические условия
7	Номер партии, дата изготовления	№869 от 26.10.2021 г
8	Наименование и адрес организации, проводившей огнезащитную обработку	"Univer КазЦем XXI" ЖШС Жамбылская область, г.Тараз, Микрорайон САМАЛ, 51, 38
9	Наименование адрес и тип конструкции объекта огнезащиты	Деревянные конструкции кровли здания КГУ «Основная средняя школа села Алга отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области»
10	Состояние объекта огнезащиты (обработанных образцов)	В результате визуального осмотра внешний вид соответствует требованиям п. 9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011
11	Способ огнезащитной обработки, площадь обработки, условия эксплуатации	Поверхностная пропитка 354 м2. в соответствии с нормативно- технической документацией
12	Метод проведения испытаний	п. 9.4.10.4 СТ РК 615-1-2011
13	Условия проведения испытаний	Температура окружающей среды +12С° Относительная влажность 41%
14	Метод отбора образцов	п. 9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011
15	Дата отбора образцов	20.07.2022 г.
16	Результат испытаний:	

первая обрешетка слева от входа,
первая обрешетка справа от входа,
вторая обрешетка слева от входа,
вторая обрешетка справа от входа.

явления	**Номер по НД**	**Фактически**
изменение цвета, усадка вспучивание, коробление, тление и др.	-	Наблюдается изменение цвета, вспучивание тление.
появление признаков воспламенения (пламенное горение вне зоны воздействия пламени газовой горелки)	Не наблюдается	Не наблюдается
самостоятельное горение образца после отключения газовой горелки	Не наблюдается	Не наблюдается
сквозная прогорание образца до образования отверстия	Не наблюдается	Не наблюдается
обугливание образца на всю глубину в зане воздействия пламени газовой горелки	Не наблюдается	Не наблюдается
Полное или неполное обугливание обработанной огнезащитным средством стороны образца на площади, органичной рамкой зажимного устройства	Не наблюдается	Не наблюдается

17	Вывод	Результат испытаний образцов на площади 354 м2 считаются положительными, так как в процессе испытаний не были зафиксированный явления, указанные п. 9.4.10.5 СТ РК 615-1-2011
18	**Начальник Испытательной лаборатории**	**Камбарбеков Р.**
	Ведущий специалист	**Расулов А.**

КОМИТЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ
МИНИСТЕРСТВА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

Зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации

№ KZ.И.16.1771
от «2» августа 2021 года
действителен до «2» августа 2026 года

Испытательная лаборатория

ТОО «South Shield»

город Шымкент, улица Ташенова, 77

(наименование, организационно-правовая форма, место нахождение субъекта аккредитации)

аккредитован(а) в системе аккредитации Республики Казахстан на соответствие требованиям СТ РК ИСО/МЭК 17025-2007 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

(наименование нормативного документа)

Объекты оценки соответствия: испытание продукции согласно области аккредитации.

Область аккредитации приведена в приложении.

Руководитель
органа по аккредитации _____ **С. Курмангалиев**
(подпись)

М.П.

001037